

福島第二発電所の状況(時系列)

官邸プレス情報 原子力安全・保安院プレス情報 東電プレス情報

平成23年7月18日 15:30現在

	1号機	2号機	3号機	4号機
23.3.11	定格運転中	定格運転中	定格運転中	定格運転中
14:00	14:46 地震発生(マグニチュード9.0) タービン・原子炉自動停止			
17:00	17:35 原災法10条:冷却材漏えい			
18:00	18:33 原災法10条:原子炉除熱機能喪失			18:33 原災法10条:原子炉除熱機能喪失
23.3.12	3:00 復水補給水系で原子炉内に注水			
5:00	5:22 原災法15条:圧力抑制機能喪失	5:32 原災法15条:圧力抑制機能喪失		
6:00				6:07 原災法15条:圧力抑制機能喪失
7:00	7:45 原子力緊急事態宣言発令 7:45 半径3km圏内からの避難、3~10km圏内の屋内退避指示			
12:00			12:15 冷温停止	
17:00	17:39 半径10km圏内からの避難指示			
23.3.14	1:24 原子炉冷却機能の復旧			
7:00		7:13 原子炉冷却機能の復旧		
10:00	10:15 原災法15条の規定から復帰			
13:00	13:40 冷温停止			
14:00		14:20 冷温停止		
15:00		15:52 原災法15条の規定から復帰		15:42 原子炉冷却機能の復旧
23.3.15				7:15 冷温停止 7:15 原災法15条の規定から復帰
23.3.18				17:50 INES暫定評価(レベル3)
23.3.30				17:56 T/B1階から煙の発生を確認 19:15 機器の異常であり、火災ではないとの判断
23.4.7				23:55 23:32頃発生した地震に関し、1~4号機及び廃棄物処理建屋異常なし
23.4.11				17:45 17:16頃発生した地震に関し、1~4号機及び廃棄物処理建屋異常なし
23.4.12				14:30 14:07頃発生した地震に関し、1~4号機及び廃棄物処理建屋異常なし
23.4.16				11:38 11:19頃発生した地震に関し、1~4号機及び廃棄物処理建屋異常なし
23.4.22				0:00 避難区域を半径10km圏内から8km圏内へ変更
23.5.27				10:01 R/B地下1階の照明用分電盤から発火
23.7.7				14:05 R/B地下1階の配電盤から火花発生 17:37~21:15 R/B地下1階の配電盤補修作業のため、RHRポンプ(B)を一時停止
23.7.15				15:09 非常用D/G(B)修理が完了し、待機状態に復帰
23.7.16				11:11 原子炉冷却材浄化系復旧
23.7.17				9:36~14:13 循環系統切替作業のためRHRポンプ(B)を一時停止 11:04 FPCポンプ(B)起動 11:40 原子炉冷却材浄化系復旧
23.7.18				10:39~12:19 循環系等切替作業のためRHRポンプ(B)を一時停止 11:33 FPCポンプ(A)起動