

2011. 03. 22 現在

東北地方太平洋沖地震への原子力発電所の対応(東海第二原子力発電所)

1. 地震直後の原子力発電所への影響

(1) 日本原子力発電(株)東海第二原子力発電所

地震により自動停止(110万kW)

2. 地震後の原子力発電所の対応(時刻等; 出典「官邸、保安院及び東電プレス情報」)

(1) 日本原電(株)東海第二原子力発電所

3月11日(金)

14:48 地震発生により自動停止(タービン振動大)

15:10 原子炉未臨界

3月13日(日)

19:37 外部予備電源が復旧したことを受け、所内電源への切替を実施

3月15日(火)

00:40 冷温停止

3月18日(金)

15:00 外部予備電源から外部常用電源への切替を実施

3月22日(火)

22:10 非常用ディーゼル発電機3台待機に復帰(津波により海水ポンプ1台が停止したため、非常用ディーゼル発電機1台を停止していた。)

以上