福島第二原子力発電所の状況

日本原子力技術協会
2011.3.28　8:30 迄の確認分

1 号機　東芝 BWR5 1100MWe Mark-Ⅱ PCV(*) 2010/9/28～運転中	2 号機　日立 BWR5 1100MWe Mark-Ⅱ改良 PCV(*) 2010/11/18～運転中	3 号機　東芝 BWR5 1100MWe Mark-Ⅱ改良 PCV(*) 2010/9/23～運転中	4 号機　日立 BWR5 1100MWe Mark-Ⅱ改良 PCV(*) 2010/11/30～運転中	発電所状況
原子炉状況: 自動停止 3/14 13:40 冷温停止	原子炉状況: 自動停止 3/14 14:20 冷温停止	原子炉状況: 自動停止 3/12 12:15 冷温停止	原子炉状況: 自動停止 3/15 7:15 冷温停止	原災法報第 15 条の適用ユニット 1,2 及び 4 号
PCV(*)状況: 3/27 14:00 0.107MPa abs	PCV(*)状況: 3/27 14:00 0.107MPa abs	PCV(*)状況: 3/27 14:00 0.103MPa abs	PCV(*)状況: 3/27 14:00 0.105MPa abs	住民退避 10km 以内は避難
所内電源・外部電源 DC 電源　有り	所内電源・外部電源 DC 電源　有り	所内電源・外部電源 DC 電源　有り	所内電源・外部電源 DC 電源　有り	環境への放射性物質の放出　なし 最大 0.042μSv/h
炉心崩壊熱除去 3/14 1:24 B-RHR(*)復旧(サプレッションプール冷却開始)	炉心崩壊熱除去 RHR(*)	炉心崩壊熱除去 RHR(*)	炉心崩壊熱除去 RHR(*)	人身災害 死亡 2 名、重傷 1 名 軽症 2 名

(*) PCV: 鋼製の原子炉格納容器
RHR: 残留熱除去系